

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 ГУРЬЕВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 муниципальное автономное
 общеобразовательное
 учреждение
 «Средняя
 общеобразовательная
 школа №11»
 (МАОУ «СОШ №11»)
 № 514

Начальнику ОДН Гурьевского
 района УНДПР ГУ МЧС России по
 Кемеровской области
 Терентьеву Г.Н.

№ 02 от 09 2015 г. Отчет о выполнении предписания 75/1/1 от 14.07.2015г

652730, РФ, Кемеровская область,
 г. Гурьевск, ул. Ленина, 64
 тел.: 8(384-63)6-41-98

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.
1	В подвальном помещении электропровода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	01.09.2015	Выполнено
2	В подвальном помещении лампы электроосвещения эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника.	01.09.2015	Выполнено
3	В подвале размещено хозяйственное помещение, которое не допускается нормативными документами по пожарной безопасности.	01.09.2015	Выполнено
4	Лестница, ведущая, в подвальное помещение захламлена сгораемым материалом (мусор).	01.09.2015	Выполнено
5	Для покрытия пола в коридорах школ (основной и начальной) применён материал (линолеум) с классом пожарной опасности материала более чем КМ1. (представлен сертификат по ПБ не соответствующей требований к классу функциональной пожарной опасности здания Ф4.1).	01.09.2015	Выполнено
6	Не создана пожарно-техническая комиссия, не принимаются зачеты у работников объекта после прохождения обучения пожарно-технического минимума с составлением соответствующих протоколов приема зачетов	15.09.2015г.	Выполнено

Директор МАОУ «СОШ №11»

Т.А.Сук Т.А.Сук

