

Управление образования
администрации
Гурьевского
муниципального района
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №11»
г. Гурьевск,
ул. Ленина 64
тел. (384-63) 5-41-98

Главному инспектору
г. Гурьевска и Гурьевского района
по пожарному надзору
Аксюциц М.В.

«18» 11 2013г
№ 933

Мероприятия, принятые в ответ на представление от 08.11.2013 года

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Кабинет информатики не оборудован огнетушителем	05.03.2014г.	Огнетушитель установлен 15.11.2013г.
2	Огнетушители в коридорах 1 и 2 этажей расположены выше, чем 1,5 метра от пола	05.03.2014г	Замечание устранено 09.11.2013г.
3	Дежурный не знает правил пользования огнетушителем	05.03.2014г	С дежурным проведена дополнительная беседа по правилам пользования огнетушителем 11.11.2013г.
4	Для покрытия полов на пути эвакуации (лестничная клетка) использован материал с более высоким классом пожароопасности	05.03.2014г	Замечание будет устранено с 1 по 10.01. 2014 года (период зимних каникул)
5	В мастерской для отделки потолка в тамбуре применен материал (дерево) с более высоким классом пожарной опасности	05.03.2014г	Потолок в тамбуре мастерской подшит негорючим материалом (профлист) 12.11.2013 г.

Административный штраф оплачен 15 ноября 2013 года. Копия квитанции прилагается.

Директор МАОУ СОШ №11



Т.А.Сук